

**Extintor móvil de incendios  
45L Agua+Aditivo**

Ref: 0FEX45ESP

# FEX - 45 ESP



## Dimensiones

Altura.....	1040 mm
Diámetro.....	300 mm
Espesor Mínimo Pared.....	2,5 mm
Volumen.....	53 Litros
Peso total.....	78 Kg
Uso aconsejable.....	Fuegos A - B

## Características

Presión máxima de servicio (+60°).....	17 Bar
Presión de Prueba .....	25 Bar
Gas propulsor.....	Nitrógeno seco (N <sub>2</sub> )
Eficacias.....	A - B
Carga.....	45L Agua+AFFF (3%)
Temperatura de servicio.....	+5°C a +60°C



Recipiente.....	Material de chapa según Norma EN 10130
Recubrimiento interno.....	Termoplástico en polvo - 500 µm
Manómetro.....	Latón cromado
Tubo Sonda .....	Polietileno
Válvula .....	Latón - acero - caucho
Manguera-Boquilla.....	Caucho-ABS
Ruedas.....	280 mm
Fabricado según norma	UNE-EN-1866:05

**BUREAU VERITAS**  
Certification



**CERTIFICADO DEL SISTEMA DE  
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD  
DIRECTIVA 2014/68/UE**

Certificado nº: **ES025963-1035**

En aplicación del procedimiento de certificación CE de equipos a presión de BUREAU VERITAS CERTIFICATION, se ha establecido que el sistema de la calidad para las actividades de:

**DISEÑO, FABRICACIÓN, INSPECCIÓN FINAL Y PRUEBAS DE  
EQUIPOS A PRESIÓN**

Para los productos:

**EXTINTORES PORTÁTILES, AUTOMÁTICOS Y MÓVILES DE INCENDIOS**

Fabricante:: **FARIVAL EXTINCION, S.L.**  
Con domicilio Social: **C/ CANARIAS Nº 6, POL. IND. AJALVIR 2000, 28864 AJALVIR (MADRID)**  
Centros de producción: **1. C/ CANARIAS Nº 21, POL. IND. AJALVIR 2000- 28864 AJALVIR (MADRID)**

cumple con los requisitos establecidos en el **Anexo III módulo H** del Real Decreto 709/2015 de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a presión.

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en las normas armonizadas correspondientes, y en el propio sistema de calidad, no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **30 de mayo de 2007**  
Fecha de actualización: **19 de julio de 2016**  
Fecha de caducidad: **30 de mayo de 2019**



**Mónica Botas**  
Directora de certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L., Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24 Polígono Industrial La Granja  
28108 Alcobendas (MADRID). Organismo Notificado 1035